		Codice	17LA0041042	17LA0041045	17LA0041046	17LA0041047	17LA0041048	17LA0041049	17LA0041050	17LA0041051	17LA0041052	
		Descrizione	Campione di acqua potabile - Sigla 35A02K19 - Matr. 88154909	Campione di acqua potabile - Sigla 35A02K00103 - Matr. 99088151	Campione di acqua potabile - Sigla 35A02K00125 - Matr. 7296390	Campione di acqua potabile - Sigla 35A02K00127 - Matr. AA185565-07	Campione di acqua potabile - Sigla 35A02K00210 - Matr. 885355750	Campione di acqua potabile - Sigla 35A02K00224 - Matr. 154591814	Campione di acqua potabile - Sigla 35A02K00225 - Matr. 176161963	Campione di acqua potabile - Sigla 35A02K00229 - Matr. 885390023	Campione di acqua potabile - Sigla 35A02K00232 - Matr. 885321491	
		Attività	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	
		DataPrelievo	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	
		Luogo di Campionamento	Via Pontenuovo c/o Scuola Primaria Pollino - Pietrasanta (LU)	Via Falascaia n.6 - Pietrasanta (LU)	Via Arno n.12 - Pietrasanta (LU)	Via Ombrone n.2 - Pietrasanta (LU)	Via del Pagliaio n.6 - Pietrasanta (LU)	Via Pagliaio n.55 - Pietrasanta (LU)	Via Padule n.22 - Pietrasanta (LU)	Via Padule n.70 - Pietrasanta (LU)	Via Pagliaio n.86 - Pietrasanta (LU)	
		Punto di Campionamento										
Parametro	Metodica	UM										Lim.Sup.
Antimonio	EPA6020	µg/l	0,9	0,82	0,83	0,83	0,83	0,77	0,87	0,81	0,8	5
Arsenico	EPA6020	µg/l	1,5	< 1.0	< 1.0	< 1.0	2,1	< 1.0	1,1	1,1	1,2	10
Boro	EPA6020	mg/l	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	1
Cadmio	EPA6020	µg/l	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	5
Cromo totale	EPA6020	µg/l	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	50
Ferro	EPA6020	µg/l	< 20	< 20	31	< 20	200	< 20	< 20	< 20	< 20	200
Mercurio	EPA6020	µg/l	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	1
Nichel	EPA6020	µg/l	< 2.0	3,4	< 2.0	< 2.0	< 2.0	2,9	15	4,5	< 2.0	20
Piombo	EPA6020	µg/l	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1,4	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	10
Rame	EPA6020	mg/l	< 0.0050	< 0.0050	< 0.0050	< 0.0050	0,01	< 0.0050	< 0.0050	< 0.0050	< 0.0050	1
Selenio	EPA6020	µg/l	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	10
Tallio	EPA6020	µg/l	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	
Vanadio	EPA6020	µg/l	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	140