



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati: nota 180944 del 21/05/20

Risposta al foglio del

numero

Comune di PIETRASANTA (LU) L.R. 65/2014, art. 25 – Piano Strutturale e Piano Operativo –
copianificazione - Richiesta contributi tecnici

Contributo istruttorio (n°14)

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio

In relazione al contributo richiesto con la nota prot. n.174275 del 15/05/20, con riferimento alle proposte di previsione descritte nell'elaborato "COP.01 Relazione" ed ubicate nell'elaborato "COP.04 Individuazione delle previsioni oggetto della conferenza di copianificazione con il Piano Gestione Rischio Alluvioni" si rappresenta quanto segue.

Sono state valutate le interferenze tra le proposte di previsione con le pericolosità idraulica e geomorfologica così come riportate nel Piano Strutturale Comunale. Va precisato che per le pericolosità in questione, lo strumento comunale risulta coerente con il PGRA vigente e con il progetto di piano PAI "dissesti geomorfologici" adottato con delibera della Conferenza Istituzionale permanente n° 20 del 20 dicembre 2019.

Nella tabella sottostante sono riportati i livelli di pericolosità riscontrati significativi ai fini dell'applicazione della LR 41/18 e comportanti eventuali limitazioni e condizioni ai fini del regolamento 5R/20 e del progetto di piano PAI sopra citato. Nella colonna "Reticolo" è segnalata la possibile interferenza delle previsioni con le tutele di cui all'art. 3 della LR 41/18 riferite al reticolo regionale ex LR 79/12. Nella colonna "Note" sono riportate eventuali indicazioni o valutazioni specifiche.

Pagina 1 di 2



Previsione	Pericolosità idraulica (PGRA)	Reticolo	Pericolosità geomorf. (PS/PAI)	Note
A1	/		/	/
A2	2/3	X	/	Si applica l'art. 16 c.4 della LR 41/18. La zona eventualmente interessata dagli effetti della realizzazione del nuovo tracciato viario si presenta morfologicamente assai articolata per cause antropiche. Sono presenti arginature, rilevati stradali e rialzamenti artificiali del piano campagna che possono andare a costituire in caso di esondazione delle "vasche" di limitata estensione
B1	2/3	X	/	La pericolosità interessa parte del nuovo tracciato viario a cui si applica l'art. 16 c.4 della LR 41/18 L'area ad Ovest della SS1 è stato interessato in un recente passato da un esteso rialzamento del piano campagna per la realizzazione dell'area industriale. Come evidenziato nelle raccomandazioni al parere espresso in relazione alla variante urbanistica "le pioppete", che si allega alla presente, la trasformazione con inevitabile impermeabilizzazione che si va a pianificare comporterà in occasione di eventi piovosi un aggravio di afflusso sul reticolo idraulico il cui recapito finale è un impianto idrovoro sul T. Baccatoio. I rialzamenti ridurranno ulteriormente le possibilità di naturale espansione delle acque non recepite dal sistema di drenaggio
B2	/	X	3/4	/
C1	/	/	/	/
D1	/	/	/	/
D2	/	X	/	E' in corso da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale la revisione dello studio idraulico sul F. Versilia
D3	/	/	/	/
E1.1	/	/	/	
E1.2	/	/	/	/

Per eventuali precisazioni e chiarimenti rivolgersi a

Massimo Leonardi – massimo.leonardi@regione.toscana.it - 0554387306

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

ML

C:\u.o\B5\urbanistica\contributi\2020\14_PS_POC_Pietrasanta\14_ps_poc_pietrasanta_contributo.odt

Pagina 2 di 2