

Codice	METODO	UM	16LA09337
Attività - Matrice			Acque potabili
Data prelievo			05/05/2016
Descrizione			Campione di acqua potabile - Prelievo Uscita Serbatoio FOCE DELLE PICCHE
Tallio	EPA6020	µg/l	< 0.2

16LA09338	16LA09339	16LA09340	16LA09341
Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili
05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016
Campione di acqua potabile - Prelievo P.P. Serbatoio MONTICOLEGNO	Campione di acqua potabile - Prelievo Serbatoio FILIPPI - Ingresso	Campione di acqua potabile - Prelievo Serbatoio FILIPPI - Uscita	Campione di acqua potabile - Prelievo Serbatoio VALDICASTELLO - Ingresso
0,27	< 0.2	< 0.2	< 0.2

16LA09342	16LA09343	16LA09344	16LA09345
Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili
05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016
Campione di acqua potabile - Prelievo Serbatoio VALDICASTELLO - Uscita	Campione di acqua potabile - Prelievo Sorgente MORESCO	Campione di acqua potabile - Prelievo FONTANA PIAZZA STATUTO	Campione di acqua potabile - Prelievo FONTANA PORTA A LUCCA
< 0.2	< 0.2	< 0.2	1,9

16LA09346	16LA09347	16LA09348	16LA09349
Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili
05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016
Campione di acqua potabile - Prelievo FONTANA PIAZZA CARDUCCI	Campione di acqua potabile - Prelievo FONTANA PARCO VIA DELLA FONTANELLA	Campione di acqua potabile - Prelievo FONTANA VIA SAN FRANCESCO	Campione di acqua potabile - Prelievo FONTANA PARCHEGGIO TOMMASI
1,4	0,21	< 0.2	< 0.2

16LA09350	16LA09351	16LA09352	16LA09353
Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili
05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016
Campione di acqua potabile - Prelievo FONTANA PIAZZA DUOMO	Campione di acqua potabile - Prelievo FONTANA TERMINAL AUTOBUS	Campione di acqua potabile - Prelievo P.P. USCITA MONTEREGOLI DN150	Campione di acqua potabile - Prelievo VIA FALASCAIA 6
1,4	< 0.2	1,1	0,3

16LA09354	16LA09355	16LA09356	16LA09357
Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili
05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016
Campione di acqua potabile - Prelievo VIA DELLE COLMATE 11	Campione di acqua potabile - Prelievo VIA BACCATOIO 20	Campione di acqua potabile - Prelievo VIA ARNO 12	Campione di acqua potabile - Prelievo VIA PO 11
< 0.2	0,52	0,56	0,76

16LA09358	16LA09359	16LA09360	16LA09361
Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili
05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016
Campione di acqua potabile - Prelievo VIA PAGLIAIO 55	Campione di acqua potabile - Prelievo VIA PADULE 22	Campione di acqua potabile - Prelievo VIA PADULE 52/A	Campione di acqua potabile - Prelievo VIA PADULE 70
0,33	0,37	0,34	< 0.2

16LA09362	16LA09363	16LA09364
Acque potabili	Acque potabili	Acque potabili
05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016
Campione di acqua potabile - Prelievo VIA PONTENUOVO 96	Campione di acqua potabile - Prelievo VIA TRAVERSAGNA 129	Campione di acqua potabile - Prelievo VIA PAGLIAIO 86
0,23	0,26	0,25