

ESITI MONITORAGGIO ANALITICO - VIA VALDICASTELLO, 233

PIANO DI MONITORAGGIO STRAORDINARIO O.S. n.16 12/05/2016	Data	Tallio ($\mu\text{g/l}$) c/o Rubinetto cucina
		08/07/2016

LAVAGGIO	Data	Tallio ($\mu\text{g/l}$) c/o Rubinetto cucina
		27/09/2016 - Prima del lavaggio

MONITORAGGIO	Data	Tallio ($\mu\text{g/l}$) c/o Rubinetto cucina (nuova installazione)
		29/09/2016

FLUSSAGGIO	Data	Tallio ($\mu\text{g/l}$) c/o Rubinetto cucina (nuova installazione)	
		11/10/2016 - Prima del flussaggio	0,55
		19/10/2016 - A fine flussaggio	1,10

MONITORAGGIO	Data	Tallio ($\mu\text{g/l}$) c/o Rubinetto cucina (nuova installazione)	
		21/10/2016	0,67
		26/10/2016	1,10
		04/11/2016	2,00
		09/11/2016	1,20
		11/11/2016	1,00
		16/11/2016	0,70
		25/11/2016	0,80